



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 46/1/37  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
«Культурно – досуговый комплекс»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 46 от "11" мая 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. "27" мая 2021 г. по 14 ч. 30 мин. "08" июня 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно – досуговый комплекс», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Микова, 5

совместно с директором МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно – досуговый комплекс»  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Хмелевской Лидией Павловной и начальником отдела по административно – хозяйственной работе МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно – досуговый комплекс» Топориковой Ириной Германовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выход на чердак не отделен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	СП 4.13130.2013 п.7.7 (в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.) п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	15.05.2021	
2	Для отделки стен зала применен материал (ткань), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям	Правила противопожарного режима в РФ п. 25 (п.25. – В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам	15.05.2021	

	<p>нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ1).</p>	<p>огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, примененно облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.)</p> <p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.134 п. 6</p> <p>(п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.)</p> <p>п. 63 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"08" июля 2021 г.



М.Л.П. (подпись)

Директор МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно – досуговый комплекс»

Хмелевская Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)

" " 20 г.

(подпись)