



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Красноурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 47/1/38
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Красноурьинск
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
«Культурно – досуговый комплекс»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 47 от "11" мая 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "28" мая 2021 г. по 15 ч. 00 мин. "08" июня 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД ОНДиПР ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(их) инспектора(ов) по пожарному надзору,

ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)


зданий и помещений Муниципального автономное учреждение культуры городского округа
Красноурьинск «Культурно – досуговый комплекс», расположенных по адресу: г.
Красноурьинск, ул. Красноурьинская, 2

совместно с директором МАУК ГО Красноурьинск «Культурно – досуговый комплекс»
(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Хмелевской Лидией Павловной и заведующей обособленным структурным подразделением
МАУК ГО Красноурьинск «Культурно – досуговый комплекс» Окуневой Ией Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1	Здание ДК «Индекс» МАУК ГО Красноурьинск «КДК» не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в РФ п. 30 (п. 30 – На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.) п. 77 проверочного листа (спинка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	15.05.2022	

2	<p>Для отделки потолка и стен зала, стен фойе применены материалы (ДВП, ткань), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ1).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 25 (п.25. – В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.) ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.134 п. 6 (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.). п. 2.6. 63 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>	15.05.2022	
3	<p>Выгорожено перегородкой из горючих материалов и без проектной документации помещение аппаратной в зале.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п.2 ст.88 (Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону); Правила противопожарного режима в РФ п. 13 (13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.). п. 16 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>	15.05.2022	
4	<p>Лестница в аппаратную устроена с различной шириной проступи и различной высотой ступеней.</p>	<p>СП 1.13130.2020 п. 4.3.6 (п. 4.3.6 На путях эвакуации, как правило, не допускается: устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высотой, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении</p>	01.02.2022	

		условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности) п. 61 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.		
5	В полу зала у дверных проемов допускаются перепады высот	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 (4.3.5 В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.) п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	15.05.2022	
6	Выходы на чердак не отделены противопожарными дверями 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра и противопожарным люком 2-го типа размером 0,6x0,8 метра.	СП 4.13130.2013 п.7.6, 7.7. (п. 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. п. 7.7.В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.) п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	15.05.2022	
7	В реквизитной перед выходом на чердак не предусмотрен лестничный марш с площадкой.	СП 4.13130.2013 п.7.6 (п. 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра. Требования к их пределам огнестойкости не предъявляются за исключением случаев, когда указанные участки пути являются путями эвакуации.) п. 2.7 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	15.05.2022	
8	В костюмерной и реквизитной расстояние от пожарного извещателя до электрического светильника, менее 0,5 м.	СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36 (п 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно	15.05.2022	

		<p>составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м)</p> <p>п. 2.11 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)
 "01" ИЮН 2021 г.



Предписание для исполнения получил:
Директор МАУК ГО Краснотурьинск
«Культурно – досуговый комплекс»
Хмелевская Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)
 "01" ИЮН 2021 г.

(подпись)