



ООО «Огнеборец»

624440, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Карла Маркса, 1
тел/факс: 8 (34384) 4-85-17 e-mail: ogneborets_17@mail.ru
ИНН/КПП 6617019411/661701001
р/с 40702810216540028090 в Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

город Краснотурьинск

«06» сентября 2021 года
дата приемки

Приём – сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный за огнезащитную обработку Бойдаченко Игорь Александрович
Ф.И.О. проводивших огнезащитную обработку

и мастер по огнезащитной обработке Ежов Сергей Валерьевич с одной стороны,

и представитель заказчика Хмелевская Лидия Павловна с другой стороны,
Ф.И.О.

произвели осмотр огнезащитных работ, выполненных МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - ЦК «Шанс»

лицензия МЧС России № 4-Б/00191 от 16.05.2012 г. бессрочно предоставлена ООО «Огнеборец»
номер, дата и кем выдана

составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором № 257 от 03.09.2021 г.

произведена огнезащитная обработка строительных конструкций, материала и т.п. тканевая драпировка

стен и сцены МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - ЦК «Шанс», находящаяся по адресу: Свердловская обл.,
материал конструкций, наименование, адрес и телефон объекта, сроки выполнения работ

г. Краснотурьинск, ул. Микова, 5; биопирен для тканей «Нортекс-С»; срок выполнения работ: 06.09.2021 г.

Защищаемые конструкции площадь огнезащитной обработки тканевой драпировки стен и сцены
место расположения конструкций (состояние и количество, площадь)

МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - ЦК «Шанс» (г. Краснотурьинск, ул. Микова, 5) составляет 229 м²

Подготовка поверхности предварительная подготовка обрабатываемых текстильных материалов –
содержание работ

очистка от пыли и загрязнений
вид, марка грунт работ

Требуемая огнезащитная эффективность, огнестойкость биопирен «Нортекс-С» обеспечивает получение:

- трудновоспламеняемых тканей (по ГОСТ Р 50810-95);

- тканей с умеренной дымообразующей способностью Д2 (по ГОСТ 12.1.044-89);

- тканей с умеренноопасной токсичностью продуктов горения Т2 (по ГОСТ 12.1.044-89);

- тканей, не относящихся к легковоспламеняемым (по ГОСТ Р 53294-2009)

Наименование огнезащитного состава биопирен для тканей «Нортекс-С», ТУ 2499-007-24505934-01,
марка, ТУ, сертификат

сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00292 от 26.12.2019 г., расход биопирена для получения
расход на квадратный метр, метод нанесен

трудновоспламеняемых тканей, тканей с показателями пожарной опасности Д2, Т2 и тканей, не относящихся к

легковоспламеняемым составляет от 150 до 350 г/м²; метод нанесения – механическое распыление до насыщения (полного увлажнения)

На основании изложенного биопирен для тканей «Нортекс-С» предназначен для огнебиозащитной обработки

вывод: группа огнезащитной эффективности

текстильных материалов, обеспечивает получение трудновоспламеняемых тканей, получение не

огнестойкость конструкций и т.д.

легковоспламеняемых материалов и тканей с показателями пожарной опасности Д2, Т2. «Нортекс-С»

соответствует требованиям технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Биопирен

относится к малоподопасным веществам (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007-76), ткань после обработки безопасна

для людей и животных. «Нортекс-С» является высокоэффективным антисептиком

Гарантийный срок действия огнезащиты эффективность огнебиозащитной обработки (при условии, что

материал не будет подвергаться прямому попаданию влаги, стирке, замачиванию и т.п.) – 5 лет

Акт составлен для оплаты выполненных работ.

Работу сдали:

Ответственный за огнезащитную обработку
ООО «Огнеборец»

Мастер по огнезащитной обработке
ООО «Огнеборец»



М.П.

И.А. Бойдаченко

С.В. Ежов

Работу приняли:

Директор
МАУК ГО Краснотурьинск «КДК»



М.П.

Л.П. Хмелевская