



ООО «Огнеборец»

624447, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Карла Маркса, 1
тел/факс: 8 (34384) 4-85-17 e-mail: firepart-17kr@yandex.ru
ИНН/КПП 6617019411/661701001
р/с 40702810216540028090 в Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

город Краснотурьинск

«22» октября 2021 года
дата приемки

Приём – сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный за огнезащитную обработку Бойдаченко Игорь Александрович
Ф.И.О., проводивших огнезащитную обработку

и мастер по огнезащитной обработке Ежов Сергей Валерьевич Ф.И.О. с одной стороны,

и представитель заказчика Хмелевская Лидия Павловна Ф.И.О. с другой стороны,

произвели осмотр огнезащитных работ, выполненных МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - ЦК «Шанс»

лицензия МЧС России № 4-Б/00191 от 16.05.2012 г. бессрочно предоставлена ООО «Огнеборец»
номер, дата и кем выдана

составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором № 280 от 18.10.2021 г.

произведена огнезащитная обработка строительных конструкций, материала и т.п. деревянных конструкций

чердачного помещения МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - ЦК «Шанс», находящихся по адресу: Свердловская обл.,
материал конструкций, наименование, адрес и телефон объекта, сроки выполнения работ

г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 5; биопирен (антипирен-антисептик) для древесины «МИГ-09»;

срок выполнения работ: 22.10.2021 г.

Защищаемые конструкции площадь огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения
место расположения конструкций (состояние и количество, площадь)

МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - ЦК «Шанс» (г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 5) составляет 700 м²

Подготовка поверхности предварительная подготовка обрабатываемых поверхностей деревянных конструкций –
содержание работ

очистка от пыли и загрязнений

вид, марка грунт работ

Требуемая огнезащитная эффективность, огнестойкость I группа огнезащитной эффективности

Наименование огнезащитного состава биопирен (антипирен-антисептик) для древесины «МИГ-09»,
марка, сертификат, ТУ

сертификат соответствия № C-RU.ПБ25.В.04365 от 15.03.2017 г., ТУ 2499-039-24505934-2009, расход готового

раствора «МИГ-09» для I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 не менее 600 г/м²; метод
расход на квадратный метр, метод нанесения

нанесения – распыление

На основании изложенного биопирен (антипирен-антисептик) для древесины «МИГ-09» обеспечивает I группу
вывод группа огнезащитной эффективности
огнезащитной эффективности, «МИГ-09» соответствует требованиям пожарной безопасности (Федеральный
огнестойкость конструкций и т. д.
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) гл. 30 ст. 136, гл. 33 ст.150, ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и
вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», биопирен устойчив к
старению, обеспечивает биозащиту - повышает антисептические свойства обработанной древесины, относится
к малоопасным веществам (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.2007), биопирен пожаро- и взрывобезопасен, после
пропитки и высыхания безопасен для людей и животных

Гарантийный срок действия огнезащиты гарантийный срок службы огнезащитной обработки 3 года

Акт составлен для оплаты выполненных работ.


Работу сдали:

Ответственный за огнезащитную обработку
ООО «Огнеборец»

Мастер по огнезащитной обработке
ООО «Огнеборец»




И.А. Бойдаченко


С.В. Ежов

Работу приняли:

Директор
МАУК ГО Красноуральск «КДК»




Л.П. Хмелевская