ООО «Огнеборец»

624440, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Карла Маркса, 1
тел/факс: 8 (34384) 4-85-17 e-mail: firepart-17kr@yandex.ru
ИНН/КПП 6617019411/661701001
р/с 40702810216540028090 в Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

до 26 г

город Краснотурьинск

«24» августа 2016 года
дата приемки

Приёмо – сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный за огнезащитную обработку *Покальнетов Сергей Владимирович*
Ф.И.О. проводивших огнезащитную обработку

и мастер по огнезащитной обработке *Ежов Сергей Валерьевич* **с одной стороны,**

и представитель заказчика *директор МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» Хмелевская Лидия Павловна* **с другой**
Ф.И.О.

стороны, произвели осмотр огнезащитных работ, выполненных *МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»*

лицензия *МЧС России № 4-Б/00191 от 16.05.2012 г. предоставлена ООО «Огнеборец»*
номер, дата и кем выдана

составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором *№ 225 от 17.08.2016 г.*

произведена огнезащитная обработка строительных конструкций, материала и т.п. *деревянных конструкций сцены МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», находящихся по адресу: Свердловская обл.,*
материал конструкций, наименование, адрес и телефон объекта, сроки выполнения работ

г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 22а; лакокрасочное покрытие на основе водно-дисперсионной краски «Нортовская краска интерьерная» для путей эвакуации; срок выполнения работ: 24.08.2016 г.

Защищаемые конструкции *площадь огнезащитного покрытия деревянных конструкций сцены составляет 12,5 м²*
место расположения конструкций (состояние и количество, площадь)

Подготовка поверхности *окрашиваемая поверхность очищается от пыли и жира*
содержание работ вид, марка грунт. работ

Требуемая огнезащитная эффективность, огнестойкость *пожаробезопасная (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ1 (показателями пожарной опасности Г1, РП1, В1, Д1, Т1), индексом распространения пламени – 0)*

Наименование огнезащитного состава *«Нортовская краска интерьерная» для путей эвакуации,*
марка, ТУ, сертификат

ТУ 2316-026-24505934-04, сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.02614, исходя из требуемой укрывистости
расход на квадратный метр, метод нанесения

расход от 120 г/кв.м до 600 г/кв.м, метод нанесения – валиком и кистью

На основании изложенного *«Нортовская краска интерьерная» влагостойкая (допускается влажная уборка с*
вывод: группа огнезащитной эффективности

неабразивными моющими средствами), пожаробезопасная, для путей эвакуации, для отделки и защиты
огнестойкость конструкций и т. д.

деревянных поверхностей внутри здания. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1 (Г1РП1В1Д1Т1). Соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Защищает окрашиваемую поверхность от плесневых и деревоокрашивающих грибов, относится к малоопасным веществам

Гарантийный срок действия огнезащиты *срок эксплуатации покрытия внутри отапливаемых помещений – 10 лет*

Акт составлен для оплаты выполненных работ.

Работу сдали:

Ответственный за огнезащитную обработку _____ С.В. Покальнетов

Мастер по огнезащитной обработке _____ С.В. Ежов

М.П.

Работу приняли:

Директор МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» _____ Л.П. Хмелевская

М.П.