



# ООО «Огнеборец»

624447, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Карла Маркса, 1  
тел/факс: 8 (34384) 4-85-17 e-mail: firepart-17kr@yandex.ru  
ИНН/КПП 6617019411/661701001  
р/с 40702810216540028090 в Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург  
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

город Краснотурьинск

«30» июня 2020 года  
дата приемки

## Приём – сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный за огнезащитную обработку Бойдаченко Игорь Александрович  
Ф.И.О., проводивших огнезащитную обработку

и мастер по огнезащитной обработке Ежов Сергей Валерьевич с одной стороны,  
Ф.И.О.

и представитель заказчика Хмелевская Лидия Павловна с другой стороны,  
Ф.И.О.

произвели осмотр огнезащитных работ, выполненных МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - ДК «Индекс»

лицензия МЧС России № 4-Б/00191 от 16.05.2012 г. бессрочно предоставлена ООО «Огнеборец»  
номер, дата и кем выдана

составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором № 142 от 23.06.2020 г.

произведена огнезащитная обработка строительных конструкций, материала и т.п. деревянных конструкций

чердачного помещения МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - ДК «Индекс», находящихся по адресу: Свердловская обл.,  
материал конструкций, наименование, адрес и телефон объекта, сроки выполнения работ

г. Краснотурьинск, ул. Краснотурьинская, д. 2; биопирен (антипирен-антисептик) для древесины «МИГ-09»;

срок выполнения работ: 30.06.2020 г.

Защищаемые конструкции S огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения МАУК ГО  
место расположения конструкций (состояние и количество, площадь)

Краснотурьинск «КДК» - ДК «Индекс» (г. Краснотурьинск, ул. Краснотурьинская, д. 2) составляет 400 м<sup>2</sup>

Подготовка поверхности предварительная подготовка обрабатываемых поверхностей деревянных конструкций –  
содержание работ

очистка от пыли и загрязнений

вид, марка грунт. работ

Требуемая огнезащитная эффективность, огнестойкость I группа огнезащитной эффективности

Наименование огнезащитного состава биопирен (антипирен-антисептик) для древесины «МИГ-09»,  
марка, сертификат, ТУ

сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04365 от 15.03.2017 г., ТУ 2499-039-24505934-2009, расход готового

раствора «МИГ-09» для I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 не менее 600 г/м<sup>2</sup>; метод  
расход на квадратный метр, метод нанесения

нанесения – распыление

На основании изложенного биопирен (антипирен-антисептик) для древесины «МИГ-09» обеспечивает I группу  
вывод: группа огнезащитной эффективности

огнезащитной эффективности, «МИГ-09» соответствует требованиям пожарной безопасности (Федеральный  
огнестойкость конструкций и т. д.

закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) гл. 30 ст. 136, гл. 33 ст. 150, ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и  
вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», биопирен устойчив к  
старению, обеспечивает биозащиту - повышает антисептические свойства обработанной древесины, относится  
к малоопасным веществам (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.2007), биопирен пожаро- и взрывобезопасен, после  
пропитки и высыхания безопасен для людей и животных

Гарантийный срок действия огнезащиты гарантийный срок службы огнезащитной обработки 3 года


Акт составлен для оплаты выполненных работ.

Работу сдали:

Ответственный за огнезащитную обработку  
ООО «Огнеборец»

Мастер по огнезащитной обработке  
ООО «Огнеборец»



  
\_\_\_\_\_


И.А. Бойдаченко

С.В. Ежов

Работу приняли:

Директор  
МАУК ГО Красноуральск «КДК»



  
\_\_\_\_\_

Л.П. Хмелевская