



ООО «Огнеборец»

624447, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Металлургов, 25
тел. +7 904 543-65-65, +7 900 04-121-90
e-mail: ogneborets_17@mail.ru, firepart-17kr@yandex.ru
ИНН/КПП 6617019411/661701001
р/с 40702810216540028090 в Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Лицензия № 4-Б/00191 от 16.05.2012 г. выдана Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

АКТ проверки внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов)

Комиссия в составе:

- Специалист ООО «Огнеборец» Покальнетов С.В.

(Должность, ФИО)

- Специалист ООО «Огнеборец» Миллер Е.В.

(Должность, ФИО)

- Начальник хозяйственного отдела МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» Топорикова И.Г.

(Должность, ФИО)

19 июля 2022 года проверила исправное и работоспособное состояние пожарных кранов (ПК) внутреннего противопожарного водопровода прибором НРS (для испытания внутреннего противопожарного водопровода) с составлением акта: МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» - «Шанс»
(Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 5)

В результате проверки выявлено:

№ п/п	№ ПК	Место расположения	Давление воды, атм.	Расход воды, л/с	Техническое состояние (замечание)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ПК	Первый этаж	5,5	3,7	Исправен	—
2	ПК	Первый этаж	5,5	3,7	Исправен	—

Вывод:

- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны исправными;
- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами, стволами и вентилями.

Члены комиссии:



Покальнетов С.В.

Миллер Е.В.

Топорикова И.Г.